

**Resposta** 21/12/2022 12:16:14

Item 22: PLACA DE EXTINTORES • Placa modelo padrão que indique o tipo de extintor (CO<sup>2</sup> e Pó ABC); • Material produzido em PVC rígido antichamas; • Espessura 2mm; • Atende a norma NBR 13.434; • Medidas aproximadas de 20 x 15 cm (h x l); • Vida útil da fotoluminescência para ambiente interno é de 24 meses e externo 12 meses. Obs: Importante a informação de PROIBIDO na placa de formas que o extintor não poderá ser utilizado, como forma de alertar as pessoas.

Item 23: DEMARCAÇÃO DE PISO • Demarcação de piso deverá ser de vinil autoadesivo em impressão digital, com acabamento de laminação fosca antiderrapante e nas medidas exigidas por normas. • A Norma ABNT, NBR 12693 de 1993, mais claro em seu item 5.3.5, rege que, a área mínima para demarcação de solo para extintores de incêndio deve ser de 1 metro quadrado, divididos entre um campo vermelho de 70 centímetros quadrado ladeado por faixas de 15 cm em amarelo.