



**MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DE RORAIMA**

CI - MEMORANDO Nº 0326585

Ao Ilustríssima Senhora

KATIUSCIA CARVALHO ALBUQUERQUE TELES

Chefe de Divisão, em exercício

Assunto: **Análise de Pedido de Esclarecimento - Pregão Eletrônico nº 8/2023**

Ao cumprimentá-la e em atenção ao documento nº **0710772**, encaminho a análise do pedido de esclarecimento (**0710777**) enviado pelo licitante GREEN4T- CNPJ: 03.698.620/0005-6. Informo à Comissão Permanente de Licitação que a respeito do esclarecimento, sucintamente transcritos abaixo:

Questionamento 1 – SUBSTITUIÇÃO DE BATERIAS - Devemos considerar a substituição do banco de baterias? Caso positivo favor informar o modelo e quantidade instalada no DCMS

ANEXO I – item 4.7 “A CONTRATADA deverá avaliar a autonomia das baterias atuais instaladas no DCMS, e será

responsável pela troca parcial ou total das baterias conforme necessidade durante a vigência contratual”.

Resposta 1:

O entendimento do licitante está **CORRETO**, deve-se considerar a substituição do banco de baterias.
O banco de baterias: RTA - Rede de Tecnologia Avançada - (Vdc: 240, Ah:7, Nº BBA010).

Questionamento - 2. SUBSTITUIÇÃO DO MÓDULO DE POTÊNCIA - Devemos considerar a substituição dos módulos de potência? Caso positivo favor informar quantidade modelo e número serial do equipamento.

ANEXO II – item 2.1 “Inspeccionar, verificar, testar, reparar e realizar substituições, quando necessário, nos UPS como um todo,

dos módulos de potência, baterias e módulos de comunicação”.

Resposta 2:

O entendimento do licitante está **CORRETO**, deve-se considerar a substituição dos módulos de potência. Os módulos de potência: Nobreak Liebert ITA - 20 KVA - EMERSON NETWORK POWER.



Documento assinado eletronicamente por **CEDRIC CAROL PATRICIAN WILLIAMS FILHO, Diretor(a) de Departamento**, em 23/08/2023, às 10:56, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.mpr.mg.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador **0710982** e o código CRC **CA7051B8**.